



# LATUR CITY MUNICIPAL CORPORATION, LATUR

## **FIRE & EMERGENCY SERVICES**

(Under Maharashtra Fire Prevention & Life Safety Act 2006 & Rules 2009)

NO.LMCL/FFS-B-I/NOC/202/2023-24

Date: 01.04.2023



Appendix VII

### **FIRE SAFETY CERTIFICATE**

[ RENEWAL ]

Certified that the MDA FOUNDATION At Sr.No.59 Post Kolpa Tq. Latur Dist.Latur comprised of G+2 Floor basement(s) and .....(upper,floors) owned/occupied by M/S, Director MDA Foundation have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of Maharashtra Fire Service 2007/2009,NBC Code-2016 Part IV and verified by the concerned fire officers of Fire Service on 14.03.2023 in the presence of Mr.Yashwant Mnoharrao Ambekar Director MDA Foundation and that the building/Premises is fit for occupancy class Educational-building-B-[1]-ii with effect from 01.04.2023 Up to period of 31.03.2024 years [one years] in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued 01.04.2023 at 12.00 pm by

- Strike out whichever is not applicable.

prescribed Noc is enclosed

Signature with seal : \_\_\_\_\_

Name

Designation : \_\_\_\_\_

Chief Fire Officer

Latur Municipal Corporation Latur

To

The Director

MDA Foundation

Sr.No.59 At. Kolpa Tq. Dist. Latur

### ENDORSEMENT

The No Objection certificate issued by Fire Service Stand Cancelled and annulled due to

.....  
.....(reasons to be recorded).



# लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर

मुख्य कार्यालय मेन रोड, लातूर

लातूर अग्निशमन व आणीबाणी सेवा मुख्यालय --- आयटी पार्क रोड, जुनी MIDC लातूर PIN NO.413531

स्थापना:- 25 ऑक्टोबर 2011; ई-मेल:- [mclatur@yahoo.co.in](mailto:mclatur@yahoo.co.in); फोन:- 02382- 242803, 246075; फॅक्स:- 02382- 246077

जाक्र.लाशमनपाला/अग्नि-वि/NOC/ 2-01 /2023-24

दिनांक:- 01.04.2023.

पती,

Director,

MDA Foundation

At Sr.No.59 Post Kolpa

Tq. Latur Dist.Latur

इमारत क्र. A & B


विषय:- अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र बाबत.

- संदर्भ:- 1) आपले अर्ज दिनांक 25.01.2023.  
2) प्रत्यक्ष पाहणी दिनांक 14.03.2023.

वरिल विषयानुसार आपणास कळविणेत येते की, महाराष्ट्र आग व जीवसंरक्षक कायदा 2006 (6 डिसेंबर 2007) महाराष्ट्र आग व जीवसंरक्षक अधिनियम 2009 आणि राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता 2016 अन्वये शासनास्तरावर सर्व प्रकारच्या इमारतीचे नियमानुसार Fire Audit करून त्याची काटेकोर पणे अमलबजावणी करणे बाबत. सर्व संबंधीत विभागांना [ फायर-विभाग ] आवश्यक ते निर्देश दिलेत आपल्या मौजे.कोळपा ता.जि.लातूर येथील जमीन गट नं. 59 च्या इमारत जागेची दिनांक 14.03.2023 रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केले आसता खालिल बाबीची कमतरता दिसून आल्याने पूर्तता करणे बाबत अवगत करणेत येते.

1) आपल्या शैक्षणिक संकुलाची इमारत या पूर्वी G+2 होती परंतु तपासणीअंती वाढीव बांधकाम करून G+4 असल्याचे दिसून आले परंतु आपण आग प्रतिबंधक उपाययोजना फक्त G+2 ची केलेली आहे. त्यामुळे इतर वाढीव बांधकामासह परिपूर्ण आग प्रतिबंधक उपाययोजना करून वाढीव बांधकामा परवानासह वाढीव अग्निशमन शुल्क भरणा करून नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहिल.

तरी वरिल बाबीची पूर्तता केल्यानंतरच/दर्शविल्यानंतरच पुढील वर्षी नाहरकत प्रमाणपत्र नुतनिकरण करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी.

  
प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर  
अग्निशमन मुख्यालय, मेन रोड,  
जुनी एम.आय.डी.सी.लातूर

